

Information contained in this document is subject to change at any time without notice.



All rights reserved
59A 070 300 Rev.A / 200217

Installation Instructions Installationsanleitung Manuel d'installation Instrucciones de Instalación Istruzioni per l'installazione



ENGLISH

Please read the following before installing your Surge Protective Device:

- Verify the system voltage and configuration on the label if it is appropriate for the application.
- Risk of Electric Shock – Installation and maintenance should be performed by qualified personnel only.
- Disconnect from energized circuits before installing or servicing.
- Safety rules and regulations applicable to all devices connected to power lines should always be followed. National standards and safety regulations must be followed.
- The external mechanical integrity of the device must be checked before installation. Products with visible damage should not be installed.
- Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. Opening or tampering with the device invalidates the warranty.
- Connecting leads shall be kept as short as possible, without loops and not exceed 0.5m in total length per SPD according to IEC 60364-5-53.
- The minimum distance of the SPD from any earthed conductive surface at which the SPD can be installed is 0mm.

DEUTSCH

Bitte lesen Sie die folgenden Angaben vor Installation der Überspannungsschutzgerät:

- Sicherstellen, dass die Systemspannung und -konfiguration auf dem Etikett für die Anwendung geeignet ist.
- Stromschlaggefahr – Installation und Wartung sollten nur vom Fachmann durchgeführt werden.
- Gerät vor der Installation oder Wartung/Reparatur von spannungsführenden Leitungen trennen.
- Die Sicherheitsvorschriften und -regeln für alle an Stromleitungen angeschlossenen Geräte sind stets zu befolgen. Vor Ort geltende Normen und Sicherheitsvorschriften befolgen.
- Vor der Installation ist die externe mechanische Unversehrtheit des Geräts sicherzustellen. Produkte mit sichtbaren Schäden dürfen nicht installiert werden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb innerhalb der angegebenen Grenzwerte zugelassen. Wird das Gerät geöffnet oder manipuliert, erlischt die Garantie.
- Anschlussleitungen sollten so kurz wie möglich gehalten werden, dürfen keine Schleifen enthalten und nicht länger 0,5 m sein (laut IEC 60364-5-53).
- Der Mindestabstand zwischen dem SPD und einer geerdeten Leiterfläche, an der das SPD installiert werden kann, beträgt 0 mm.

FRANÇAIS

Veillez lire les instructions suivantes avant d'installer votre parafoudre:

- Vérifiez que la tension et la configuration du système sur l'étiquette du produit convient à l'application
- Déconnectez le produit de circuits sous tension avant l'installation ou l'entretien
- Les règles de sécurité et les réglementations applicables aux appareils connectés aux lignes électriques doivent toujours être respectées. Les normes nationales et les règles de sécurité doivent être respectées
- L'intégrité mécanique externe du produit doit être vérifiée avant l'installation. Les produits présentant des dommages visibles ne doivent pas être installés
- L'utilisation du produit est uniquement autorisée dans les limites indiquées dans ce manuel d'installation. Le désassemblage ou la modification du produit annule sa garantie
- Les câbles de raccordement doivent être aussi courts que possible, sans boucles et ne pas dépasser une longueur totale de 50 cm par parafoudre conformément à la norme IEC 60364-5-53
- La distance minimale du parafoudre par rapport à toute surface conductrice mise à la terre sur laquelle le parafoudre peut être installé est de 0 mm

ESPAÑOL

Lea las siguientes instrucciones antes de la instalación de su dispositivo de protección contra sobretensiones:


- Compruebe que la tensión y configuración del sistema que aparecen en la etiqueta son adecuadas para su instalación.
- Riesgo de descarga eléctrica: únicamente personal cualificado puede instalar o dar mantenimiento a este dispositivo.
- Desconecte los circuitos con tensión antes instalarlo o darle mantenimiento.
- Siga siempre todas las normativas y reglamentos de seguridad pertinentes a todos los dispositivos conectados a la red eléctrica. Debe respetar la normativa nacional y los reglamentos de seguridad.
- Compruebe la integridad mecánica externa del dispositivo antes de su instalación. Nunca instale productos que presenten daños visibles.
- Sólo se permite utilizarse dentro de los límites establecidos en estas instrucciones de instalación. Abrir o alterar el dispositivo anula la garantía.
- Las conexiones de cables deben ser lo más cortas posibles, sin bucles y sin exceder 0,5 m de longitud total por cada SPD según la norma IEC 60364-5-53.
- La distancia mínima entre el SPD y la superficie conductora conectada a tierra en la que puede instalarse es de 0 mm.

ITALIANO


Prima di installare il limitatore di sovratensione (SPD: Surge Protective Device), leggere attentamente quanto segue:

- Verificare la tensione e la configurazione del sistema sull'etichetta per capire se sono appropriati per l'applicazione del dispositivo.
- Rischi di elettrocuzione – L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate unicamente da personale qualificato.
- Togliere corrente ai circuiti, prima dell'installazione o della manutenzione.
- È necessario rispettare sempre le normative e i regolamenti di sicurezza applicabili, per tutti i dispositivi collegati alla linea elettrica. È necessario rispettare gli standard nazionali e i regolamenti di sicurezza.
- Prima dell'installazione, è necessario verificare l'integrità meccanica esterna del dispositivo. Non bisogna installare prodotti che mostrino danni evidenti.
- Il suo uso è consentito solo entro i limiti indicati e dichiarati in queste istruzioni di installazione. L'apertura o la manomissione del dispositivo causano l'annullamento della garanzia.
- L'interconnessione delle parti conduttrici deve essere la più corta possibile, evitando la formazione di anelli e non deve comunque superare gli 0,5m di lunghezza totale, per gli SPD, in conformità con l'IEC 60364-5-53.
- La distanza minima del SPD da qualsiasi superficie conduttrice con messa a terra, a cui può essere installato un SPD, è di 0 mm.


TN-S (Three-phase, 4+0, 3+1)



TN-C (Three-phase, 3+0)




TT (Three-phase, 3+1)



*/ N Neutralleiter / Neutral
/ PE Schutzleiter / Protective Earth
/ PEN Schutzleiter / Protective Earth*

✔ Green / Grün / Vert / Verde
✘ Red / Rot / Rouge / Rojo / Rosso
✘ Replace Plug / Stecker ersetzen / Sostituire la connessione / Remplacez la prise / Sostituire la cartuccia




inches [mm]

TECHNICAL DATA

Product name	SafeLock T2-300-TNC(3+0)-R	SafeLock T2-300-TNS(4+0)-R	SafeLock T2-300-TNS(3+1)-R
Mode of protection	L-PEN	L-PE, N-PE	L-N, N-PE
U _n /U _n	AC (50-60Hz)	240V + 10%	240V + 10%
U _n /MCOV	AC	300V	300V
U _n /MCOV	AC	300V	300V
U _p	1500V	1500V	1500V / 1500V (L-N / N-PE)
VPR	900V	900V	900V / 1000V (L-N / N-PE)
I _n (8/20)	20kA	20kA	20kA / 40kA (L-N / N-PE)
I _n (8/20) (per UL 1449)	20kA	20kA	20kA / 20kA (L-N / N-PE)
I _{max} (8/20)	50kA	50kA	50kA / 65kA (L-N / N-PE)
I _{SCR} / Back-up fuse (per IEC 61643-11)	50kA / 250A gG fuse 25kA / 315A gG fuse	50kA / 250A gG fuse 25kA / 315A gG fuse	50kA / 250A gG fuse 25kA / 315A gG fuse
SCCR (per UL 1449)	150kA	150kA	150kA (L-N)
I _R	≤ 0.330mA	≤ 0.330mA	100 Arms (N-PE)
I _{PE}	-	-	≤ 5µA
Ta	-40°F to +185°F [-40°C to +85°C]		
RH	5%...95%		
Mounting	35mm DIN rail, EN 60715		
Number of ports	1		
Location	Indoor		
IP	20 (built-in)		
(solid, stranded) 18mm	ø min 1.5mm ² / ø max 35mm ² / ø min 16 AWG / ø max 2 AWG		
(flexible) 18mm	ø min 1.5mm ² / ø max 25mm ² / ø min 16 AWG / ø max 4 AWG		
RC push in (stranded) 12mm	ø min 0.25mm ² / ø max 1.5mm ² / ø min 24 AWG / ø max 16 AWG		


REMOTE CONTACT STATES

(3+0), (4+0), (3+1)



A.C.	D.C.	RC contact(s) states / Fernmeldekontakt(e)-Status	11- 12	11-14
250V / 1A	48V / 0.5A	SPD module(s) functional / installation is protected SPD-Modul(e) funktional / Installation ist geschützt	Closed Geschlossen	Open Offen
125V / 1A	24V / 0.5A	SPD module(s) unplugged or non-functional / installation is unprotected SPD-Modul(e) nicht eingesetzt oder nicht funktional / Installation ist ungeschützt	Open Offen	Closed Geschlossen


BACK UP FUSE



Back-up Fuse I _{SCR} = 50kA		Back-up Fuse I _{SCR} = 25kA	
F1 > 250A gG	F2 = 250A gG	F1 > 315A gG	F2 = 315A gG
F1 ≤ 250A gG	F2	F1 ≤ 315A gG	F2
F1	≤ 40A 63A — 80A 100A — 125A 160A — 200A >250A >315A	F1	≤ 250A ≤ 315A
F2	- - - - ≤ 250A ≤ 315A	F2	≤ 250A ≤ 315A
S1	6mm ² 10mm ² 25mm ² 25mm ² 25mm ² 25/35mm ²	S1	6mm ² 10mm ² 16mm ² 16mm ² 16mm ² 25mm ²
S2	6mm ² 10mm ² 16mm ² 16mm ² 16mm ² 25mm ²	S2	6mm ² 10mm ² 16mm ² 16mm ² 16mm ² 25mm ²

PLUG REPLACEMENT

Step 1: Unlock / Schritt 1: Entsperren /
 Étape 1: Déverrouillage / Paso 1: Desbloquear /
 Fase 1: Sbloccare



Step 2: Pull module out / Schritt 2: Modul herausziehen /
 Étape 2: Extrayez le module / Paso 2: Sacar el módulo /
 Fase 2: Tirare fuori la cartuccia

